



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 390041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

Тульская область, Дубенский район,  
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85  
(место составления акта)

" 21 " апреля 2017 г.

(дата составления акта)

**11-30**

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 9-ГН**

По адресу (адресам): Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85  
(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения № 527-р от 27.03.2017 г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 03 » апреля 2017 г. с 11 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительностью 5 часов;

« 07 » апреля 2017 г. с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов;

« 21 » апреля 2017 г. с 10 час.00 мин. до 17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов.

Общая продолжительность проверки: три рабочих дней, 17 рабочих часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки уведомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №427-лс от 03.06.2013г) 29.03.2017 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ №427-лс от 03.06.2013г) ✓ 29.03.2017 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Положения ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ разъяснены и понятны.:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ №427-лс от 03.06.2013г) ✓ 29.03.2017 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

1) Большов Сергей Юрьевич

Старший Ответственный за  
государствен проведение проверки  
ный  
инспектор  
отдела по  
котлонадзору  
, надзору за  
тепловыми  
установками  
и сетями и  
газовому  
надзору

2) Некрасов Андрей Валериевич

государствен  
ный  
инспектор  
отдела по  
котлонадзору  
, надзору за  
тепловыми  
установками  
и сетями и  
газовому  
надзору

с участием: \_\_\_ не  
привлекались \_\_\_\_\_

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных

При проведении проверки присутствовали:

- Хамзин В.С. – директор ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ №427-лс от 03.06.2013г);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что согласно приложения 2 п. 2 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.2007г. (в ред. Федеральных законов от 07.08.2000 N 122-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 23.07.2010 N 171-ФЗ, от 27.07.2010 N 226-ФЗ (ред. 19.10.2011), от 27.07.2010 N 227-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 18.07.2011 N 243-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ, от 30.11.2011 N 347-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 02.07.2013 N 186-ФЗ, от 31.12.2014 N 514-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 02.06.2016 N 170-ФЗ, от 03.07.2016 N 283-ФЗ, от 22.02.2017 N 22-ФЗ, от 07.03.2017 N 31-ФЗ) котельная ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не относится к опасным производственным объектам и 10.11.2016г. исключена из государственного реестра опасных производственных объектов. В связи с выше изложенным нарушений требований промышленной безопасности не выявлено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований | Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|--|-----------------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                           |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

\_\_\_\_\_ не  
выявлено \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного  
контроля \_\_\_\_\_ (надзора) \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ не  
выявлено \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать реквизиты выданных предписаний)  
нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена  
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

| № п/п | Наименование приложения  |
|-------|--|
| 1.    | Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 527-р от 27.03.2017 года. |
| 2.    | Копия приказа №427-лс от 03.06.2013г.  |
| 3.    | Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г. |

Подписи лиц, проводивших проверку:

Большов Сергей Юрьевич

Некрасов Андрей Валериевич

(ФИО)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Представитель юридического лица: директор  
Государственного учреждения Тульской области  
«Дубенский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов» Хамзин В. С. (приказ №427-лс от  
03.06.2013г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

" 21 " апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом  
проверки:

(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц) проводившего проверку)