



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

Тульская область, Дубенский район,
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85
(место составления акта)

" 22 " июля 2016 г.

(дата составления акта)

11-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 50-ГН

По адресу (адресам): Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1339-р от 29.06.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 18 » июля 2016 г. с 11 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 5 часов;
« 19 » июля 2016 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов
« 20 » июля 2016 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов;
« 21 » июля 2016 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов;
« 22 » июля 2016 г. с 11 час.00 мин. до
14 час. 00 мин., продолжительностью 3 часа.

Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней, 26 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки уведомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №427-лс от
03.06.2013г) 14.07.2016 г. в 11 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ №427-лс от
03.06.2013г) 14.07.2016 г. в 11 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Положения ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ
разъяснены и понятны.:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Хамзин В.С. – директор государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №427-лс от
03.06.2013г) 14.07.2016 г. в 11 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

1) Большов Сергей Юрьевич	Старший инспектор отдела по котлонадзору , надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору	Ответственный за проведение проверки
---------------------------	---	---

с участием: ___ не
привлекались _____

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,

При проведении проверки присутствовали:

- Хамзин В.С. – директор ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ №427-лс от 03.06.2013г);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований законодательства и других нормативных актов в сфере теплоснабжения, в области промышленной и энергетической безопасности, установленных в отношении производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий и сооружений, соблюдения законодательства РФ и других нормативных актов при подготовке котельной к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	В связи с изменением наименования вида деятельности (эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности) не переоформлена лицензия на «Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов».	<i>Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04 мая 2011г. (с изменениями), Федеральный Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных</i>	Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.

		<p><i>положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №307-ФЗ от 14 октября 2014г., статья 31 п.6</i></p>	
2.	<p>Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств (4 котла НР-18), применяемых на опасном производственном объекте (котельная) по истечении нормативного срока эксплуатации.</p>	<p><i>Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г. с изменениями от 04.03.2013г №22-ФЗ ст.9, ст.7, Постановление Правительства Российской Федерации №492 от 10 июня 2013г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности» п.5, п/п л.</i></p>	<p>Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.</p>
3.	<p>Не проведены очередные режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании и оборудовании ХВО.</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 5.3.7., п. 12.11.</i></p>	<p>Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к</p>

4.	<p>Допускаются к применению приборы и средства измерений с просроченными сроками поверки в органах Госстандарта РФ (манометры в ГРУ котельной, все манометры на вспомогательном оборудовании)</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.9.1.</i></p>	<p>от 20.10.2014г. Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.</p>
5.	<p>На предприятии отсутствуют лица аттестованные на знание правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, включая персонал, принимающий непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытании и т.д.</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.3.15.</i></p>	<p>Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.</p>
6.	<p>На предприятии не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности (не представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности).</p>	<p><i>Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г. с изменениями от 04.03.2013г №22-ФЗ ст.11.</i></p>	<p>Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.</p>
7.	<p>Не восстановлена отмостка фундамента</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых</i></p>	<p>Шаповалов К.В. – техник</p>

	стены «3» здания котельной.	энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п.3.3.22., Заключение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания котельной №11-ЗС-07871-2014.	котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.
8.	На предприятии отсутствует утверждённый перечень эксплуатационной документации.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.8.9.	Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.
9.	Отсутствует журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.8.9., прил.4.	Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.
10	Не проведена наладка	пункт 25.6 приказа	Шаповалов К.В.

	тепловых сетей от котельной.	от Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314	– техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.
11.	Не проведены необходимые испытания эксплуатирующихся тепловых сетей от котельной на максимальную температуру теплоносителя.	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 6.2.32.</i>	Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.
12.	Отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 2.8.1.</i>	Шаповалов К.В. – техник котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,

обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____ не

выявлено _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) _____ : _____ не выявлено _____

(указать реквизиты выданных предписаний)

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 1339-р от 29.06.2016 года.
2	Предписание об устранении выявленных нарушений № 50-ГН от 22.07.2016 г.
3	Копия приказа №427-лс от 03.06.2013г.
4.	Копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Большов Сергей Юрьевич

(ФИО)

_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Представитель юридического лица: директор Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Хамзин В. С. (приказ №427-лс от 03.06.2013г.)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 22 " июля 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводившего проверку)