



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА  
ДУБЕНСКОГО РАЙОНА**

ул. Первомайская, 39  
Дубна, Россия, 301160

19.09.2017 № 2-02-18

Директору ГУ ТО «Дубенский дом  
интернат для престарелых и инвалидов»

Хамзину В.С.

Тульская область, пос. Дубна, ул.  
Красноармейская, д.85.

*Надзиратель В.В.  
Куркина О.А.  
Федеральный центр  
по вопросам  
выявления  
нарушений*  
*20.09.17*

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности

Прокуратурой Дубенского района Тульской области проведена проверка исполнения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в государственном учреждении Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Красноармейская, д.85.

В соответствии с положением Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права в Российской Федерации признается основополагающая роль охраны здоровья граждан, как неотъемлемого условия жизни общества, тем самым подтверждается ответственность государства за сохранение и укрепление здоровья граждан РФ.

Государственное учреждение Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположен по адресу: п. Дубна, ул. Красноармейская, д.85. Учредитель учреждения – Министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Администрацией ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» представлено имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам, согласно заявленным на лицензирование видам медицинской деятельности, работам и услугам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также лицензия на осуществление медицинской деятельности от 17 февраля 2012 г.

№ ФС-71-001-000223, выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия - бессрочно.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, а именно:

14 сентября 2017 года с 10 часов 30 мин. при проведении совместной с прокуратурой Дубенского района проверкой в государственном учреждении Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Красноармейская, д.85 выявлены следующие нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарных правил:

- не организовано проведение визуального контроля стерилизации изделий медицинского назначения с использованием соответствующих химических индикаторов, для контроля на поверхности бикса используются термоиндикаторы, предназначенные для размещения внутри стерилизатора, термохимические индикаторы располагаются с нарушением требований к контролю стерилизации - нарушение ст.10, ст.29. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.2.35. раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- в помещении для хранения уборочного инвентаря осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для помещений медицинского назначения и уборки санузлов - нарушение ст.10, ст.29. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.8.9. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.11.5., п.11.10. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- в процедурном кабинете не осуществляется использование одноразовых контейнеров для острого инструментария в течение 3- суток, в технологическом журнале учета отходов класса Б имеется запись о сдаче медицинских отходов от 01.09.2017 г. - нарушение ст.10, ст.22. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.5., п.8.11. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».



обслуживания»; п.6.1., п.8.2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

- в обеденном зале в кастрюле с маркировкой I блюдо находится напиток шиповника, для розлива которого используется грязная кружка, емкость для хранения столовых приборов не промыта, не исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов, кухонная посуда используется не по назначению, в кастрюле с маркировкой «гарнир» - находятся вареные овощи, в тазу «мясо вареное» - морковь, маркировка на разделочных досках не читаемая, требуется ее обновление, на столе готовой продукции имеется разделочный инвентарь (нож) без маркировки, приготовление салатов осуществляется на доске с неизвестной маркировкой разделочным ножом «ОС» - нарушение ст.10, ст.17. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.7.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.6.3., п.6.4., п.6.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

- нарушена целостность внутренней отделки спальных комнат (полы, стены, потолки), имеются признаки поражения грибком, имеющаяся отделка (обои) не допускает проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, инженерные сети имеют признаки ржавчины, требуют покраски, в моечной карантинного отделения имеются признаки поражения грибком - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.1., п.4.2., п.4.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

- требуется проведение ремонтных работ в душевых комнатах и туалетных помещениях - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.1., п.5.2., п.5.3. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.4.1., п.4.2., п.4.3. СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;

- в помещениях медицинского назначения (изолятор) на светильниках отсутствуют закрытые рассеиватели - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от

30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.4.6. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

- внутренняя отделка помещения для временного хранения отходов класса Б не соответствует гигиеническим требованиям, помещение захламлено, осуществляется совместное хранение отходов класса Б с другими предметами, помещение не оснащено стеллажами бактерицидными облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха - нарушение ст.11, ст.22, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.5., п.8.11. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.10.4., п.10.9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- на пищеблоке учреждения имеет место наличие тараканов, не организовано в течение суток проведение мероприятий по дезинсекции - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.8.10. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

- в медицинских кабинетах отмечается недостаточное количество емкостей для дезинфекционных средств, используемых для обработки различных объектов - нарушение ст.11, ст.24. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п.5.5. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»; п.11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Кроме того, В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления.

В соответствии со ст.38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;  
 руководители федеральных органов исполнительной власти;  
 руководители органов местного самоуправления;  
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
 должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной безопасности" Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правил противопожарного режима в РФ.

Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Однако, в ходе проведенной проверки 14.09.2017 в период времени с 9ч.30м. по 13ч.00м. в ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенном по адресу: Тульская область, п. Дубна, ул. Красноармейская, д.85 выявлены нарушения ФЗ №69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима в РФ», а именно:

- в помещении гаража огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п.480. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

- в помещении кабинета отдела кадров огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п.480. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации);

- в помещении пищеблока пожарный шкаф внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован пожарным рукавом (п.57. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации).

Материалы проверки свидетельствуют о том, что в ГУ ТО «Дубенский дом интернат для престарелых и инвалидов» при осуществлении деятельности по социальному обслуживанию и предоставления стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста грубо нарушается действующее законодательство в области обеспечения



санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности, что в свою очередь влечет нарушение прав обслуживаемых граждан на охрану их жизни и здоровья, а также на получение квалифицированной помощи.

Выявленные нарушения стали возможны из-за ненадлежащего исполнения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности отдельными должностными лицами, а также свидетельствуют об отсутствии должного контроля со стороны руководства за соблюдением указанного законодательства, что в дальнейшем является не допустимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять конкретные меры по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности.
3. В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц:  
Копию приказа представить в прокуратуру района.
4. Представление прошу рассмотреть с участием представителя прокуратуры Трифановым Д.М., о дне и времени рассмотрения представления сообщить по тел.: 8 (48732) 2-10-43.
5. О результатах рассмотрения данного представления сообщить в прокуратуру Дубенского в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
советник юстиции

 Д.В. Иевлев