



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtutula.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 50-ГН**

Тульская область, Дубенский район,  
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85  
(место составления предписания)

" 22 " июля 2016 г.  
(дата составления предписания)

Представителю юридического лица  
директору государственного учреждения Тульской области  
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
В.С. Хамзину

Мною, старшим государственным инспектором отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора Большовым С.Ю., в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно приказу (распоряжению) № 1339-р от 29.06.2016 г., соблюдения Государственным учреждением Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обязательных требований законодательства и других нормативных актов в сфере теплоснабжения, в области промышленной и энергетической безопасности, установленных в отношении производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий и сооружений, соблюдения законодательства РФ и других нормативных актов при подготовке котельной к работе в осенне-зимний период 2016-2017гг. в присутствии: Шановалова К.В. – техника котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г., выявлены следующие нарушения выше указанных обязательных требований:

№- п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	В связи с изменением наименования вида деятельности (эксплуатация	Федеральный Закон «О лицензировании	Устранить.	до 03.10.2016г.

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2 и 3 классов опасности) не переоформлена лицензия на «Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов».

*отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04 мая 2011г. (с изменениями), Федеральный Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №307-ФЗ от 14 октября 2014г., статья 31 п.6*

2.	<p>Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств (4 котла НР-18), применяемых на опасном производственном объекте (котельная) по истечении нормативного срока эксплуатации.</p> <p><i>Сис.д.м.б.</i></p>	<p>Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г. с изменениями от 04.03.2013г №22-ФЗ ст.9, ст.7, Постановление Правительства Российской Федерации №492 от 10 июня 2013г. «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 2, и 3 классов опасности» п.5, п/п л.</p>	Устранить.	до 03.10.2016г.
3.	<p>Не проведены очередные режимно-наладочные работы на газоиспользующем оборудовании и оборудовании ХВО.</p>	<p>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03</p>	Устранить.	до 03.10.2016г.

		г., №4358 п. 5.3.7., п. 12.11.		
4.	Допускаются к применению приборы и средства измерений с просроченными сроками поверки в органах Госстандарта РФ (манометры в ГРУ котельной, все манометры на вспомогательном оборудовании)	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.9.1.</i>	Устранить.	до 03.10.2016г.
5.	На предприятии отсутствуют лица аттестованные на знание правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, включая персонал, принимающий непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытании и т.д.	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.3.15.</i>	Устранить.  С.К.	до 03.10.2016г.
6.	На предприятии не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований	<i>Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производствен</i>	Устранить.	до 03.10.2016г.

<p>промышленной безопасности (не представлены сведения об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности).</p>	<p>ных объектов» №116-ФЗ от 21.07.1997г. с изменениями от 04.03.2013г №22-ФЗ ст. 11.</p>		
<p>7. Не восстановлена отмостка фундамента стены «3» здания котельной.</p>	<p>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п.3.3.22., Заключение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций здания котельной №11-ЗС-07871-2014.</p>	<p>Устранить.</p> <p>Кап.р.</p>	<p>до 03.10.2016г.</p>
<p>8. На предприятии отсутствует утверждённый перечень эксплуатационной документации.</p>	<p>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом</p>	<p>Устранить.</p> <p>Применз. О.К.</p>	<p>до 03.10.2016г.</p>

		Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистриров анных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 2.8.9.		
9.	Отсутствует журнал учета питательной, подпиточной, сетевой воды.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 2.8.9., прил. 4.	Устранить.	до 03.10.2016г.
	<i>мероприятия ПИЛ сведены.</i>			
10	Не проведена наладка тепловых сетей от котельной.	пункт 25.6 приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314	Устранить. <i>Кудряшев сделано</i>	до 03.10.2016г.
11.	Не проведены необходимые испытания эксплуатирующихся тепловых сетей от котельной на максимальную температуру теплоносителя.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 2.8.9., прил. 4.	Устранить	до 03.10.2016г.

		<i>Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 6.2.32.</i>		
12.	Отсутствуют инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей.	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358п. 2.8.1.</i>	<i>Устранить.</i>	до 03.10.2016г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, , Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Директору Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Хамзину В.С., предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить начальнику отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.


Предписание выдал:

Большов С.Ю.  
(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:



Представитель юридического лица Директор  
Государственного учреждения Тульской области  
«Дубенский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов» Хамзин Виталий Сабитович (на  
основании приказа №427-лс от 03.06.2013г.).  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)