



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации 1903 г., д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Суворовскому и Дубенскому районам  
301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Калинина, д. 5а, тел. 2-52-32

### **Предписание № 41/1/1-3**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственное учреждение Тульской области «Дубенский дом интернат для престарелых и  
инвалидов» дом интернат

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Суворовскому и Дубенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Тульской области № 41 от 23 апреля 2018 года,

(наименование органа ОНД)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности»,

«03» мая 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«08» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

«14» мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 0 мин.

«17» мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,

Проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности в  
отношении: Государственного учреждения Тульской области "Дубенский дом интернат для  
престарелых и инвалидов" дом интернат, по адресу: Тульская область, п. Дубна,  
ул. Красноармейская, д. 85.

Начальником ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам майором внутренней службы  
Балалаевым Александром Александровичем;

Инспектором ОНД и ПР по Суворовскому и Дубенскому районам Тульской области Аскеровым  
Эльсеваром Фахрад оглы.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с Назаровым Александром Владимировичем - И.О. директора Государственного  
учреждения Тульской области "Дубенский дом интернат для престарелых и инвалидов" дом  
интернат.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не оборудованы эвакуационные выходы на I этаже правого крыла самосветящимися табло (эвакуационный выход).	п.43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	22.10.2018г.	
2	Допущено складирование (бумажных коробок) горючих материалов под лестничным маршем эвакуационного выхода из главного склада на 1-ом этаже.	п. 23 « К » Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	22.10.2018г.	
3	Отсутствует исполнительская документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	22.10.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР  
по Суворовскому и Дубенскому районам  
Балалаев А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«17» мая 2018 г.

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР  
по Суворовскому и Дубенскому районам  
Аскеров Э.Ф.о.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
«17» мая 2018 г.

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):  
И.О. директора Государственного учреждения  
Тульской области "Дубенский дом интернат для  
престарелых и инвалидов" дом интернат, Назаров А.В.  
(должность, фамилия, инициалы)  
«17» мая 2018 г.

(подпись)