



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rntula.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 21-ГН

Тульская область, Дубенский район,
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85
(место составления предписания)

" 28 " мая 2018 г.
(дата составления предписания)

Юридическому лицу
Государственному учреждению Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Нами, старшим государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору, и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора Большовым С.Ю., государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору, и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора Некрасовым С.Ю. и государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно приказу (распоряжению) № 1-553-р от 19.04.2018 г., соблюдения Государственным учреждением Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в области энергосбережения и энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов; обязательных требований при эксплуатации энергоустановок предприятия (учреждения); обязательных требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в присутствии:

Шапвалова К.В. – техника котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.,

выявлены следующие нарушения выше указанных обязательных требований:

№-пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
Газовый надзор				

62 N=03-01/152
от 07.06.2018

<p>Не проведено техническое диагностирование технологических устройств сети газопотребления (3 котла В-1, 1 котел КВСМ).</p>	<p><i>Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления №870, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010г., п. 76.</i></p>	<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>
--	--	--------------------------	----------------------------

Государственный энергетический надзор

<p>1</p>	<p>В ГУТО «Дубенский интернат для престарелых и инвалидов» подготовка электротехнического персонала ведется с нарушениями правил эксплуатации и охраны труда. Например:</p>		<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>
<p>1.1</p>	<p>Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, руководителем организации не утвержден</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ПТЭЭП п. 1.4.3</i></p>	<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>
<p>2.1</p>	<p>Техническая документация в в ГУТО «Дубенский интернат для престарелых и инвалидов» не укомплектована в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, правил безопасности и других нормативно-технических документов. Так, например:</p>		<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>

	Отсутствуют акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности.	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ПТЭЭП п. 1.8.1.</i>	<i>Устранить.</i>	до 07.08.2018г.
3	В ГУТО «Дубенский интернат для престарелых и инвалидов» не разработаны инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов с учетом специфики и структурных особенностей организаций.	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ПТЭЭП п. 1.5.20</i>	<i>Устранить.</i>	до 07.08.2018г.
4	В ГУТО «Дубенский дом- интернат для престарелых и инвалидов» отсутствуют: - списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры; - производственная инструкция по переключениям в электроустановках; - бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. оперативная документация: и т.д.	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ПТЭЭП п. 1.8.9</i>	<i>Устранить.</i>	до 07.08.2018г.

	Работы в действующих электроустановках в организации ведутся с нарушением порядка производства работ, без выполнения организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках. Так, например:		Устранить.	до 07.08.2018г.
5.1	- «Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям», «Оперативный журнал» отсутствуют	1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003: п.п. 1.2.2, 1.7.2.	Устранить.	до 07.08.2018г.
6	В ГУТО «Дубенский дом- интернат для престарелых и инвалидов» отсутствуют: - однолинейные схемы первичных электрических соединений; - оперативный журнал; - журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; списки работников: - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ,	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 ПТЭЭП п. 1.8.9	Устранить.	до 07.08.2018г.

	<p>наблюдающего;</p> <ul style="list-style-type: none"> - списки ответственных работников энергоснабжающей организации и организаций-субабонентов, имеющих право вести оперативные переговоры; - бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; - перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 			
7	<p>Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников не назначен ответственный работник, имеющий группу III. «Журнал учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним» не ведется</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации электроустановок к потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрирован ы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: п. 3.5.10.</i></p>	<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>
8	<p>Электротехнический персонал ГУТО «Дубенский интернат для престарелых и инвалидов» не обеспечен средствами защиты, применяемыми в электроустановках. Имеющиеся в наличии средства защиты не соответствуют требованиям норм и правил. Например:</p>		<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>
8.1	<p>Журналы учета и содержания средств защиты не ведется (отсутствует).</p>	<p><i>1. Правила технической эксплуатации электроустановок к потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрирован ы Минюстом</i></p>	<p><i>Устранить.</i></p>	<p>до 07.08.2018г.</p>

		<p>России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: п. 1.7.6</p> <p>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261: п. 14.2</p>		
8.2	<p>Электротехнический персонал ГУТО «Дубенский интернат для престарелых и инвалидов» в своей работе в электроустановках использует средства защиты, не прошедшие соответствующих испытаний (перчатки диэлектрические, боты д/э).</p> <p>В соответствии с требованиями правил при работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании действующей электролаборатории.</p>	<p>1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.: п. 1.7.2</p> <p>2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261: п. 1.2.2</p>	Устранить.	до 07.08.2018г.
9	<p>Подвал. Вентиляторное помещение. Защитные трубы от ящика Я 5115 до электродвигателей как и сам ящик Я 5115 не занулены. Принятая система заземления бытовых (система заземления TN-C) не соответствует требованиям норм и правил (должна быть система заземления TN-S или TN-C-S).</p>	<p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от</p>	Устранить.	до 07.08.2018г.

	При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки (не выполнено защитное зануление электроустановок).	22.01.2003 г.п.2.7.6, <i>Правила устройства электроустановок к. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации приказом от 08.07.2002 г. Введены в действие с 1 января 2003 г. : п.1.7.78.</i>		
10	В ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» эксплуатация заземляющих устройств ведется с нарушениями норм и правил, например:		Устранить.	до 07.08.2018г.
10.1	Не составлен график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств электроустановок В ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок к потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.п. 2.7.9</i>	Устранить.	до 07.08.2018г.
11	Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет, что не выполнено В ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	<i>Правила технической эксплуатации электроустановок к потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п. 2.7.7</i>	Устранить.	до 07.08.2018г.

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года

№ 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, , Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, и.о. Директора Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Назарову А.В., предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Большов С.Ю.

Некрасов А.В.

Матюков Е.В.

(ФИО)

(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Представитель юридического лица и.о. Директора Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Назаров Александр Владимирович (на основании приказа №21-лс от 01.03.2018г).

28.05.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)