



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

Тульская область, Дубенский район,
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85
(место составления акта)

" 03 " августа 2018 г.

(дата составления акта)

11-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 25-ГН

По адресу (адресам): Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1-1001-р от 25.07.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 26 » июля 2018 г. с 11 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 5 часов;

« 31 » июля 2018 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин, продолжительностью 6 часов

« 01 » августа 2018 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов;

« 02 » августа 2018 г. с 10 час.00 мин. до
17 час. 00 мин., продолжительностью 6 часов;

« 03 » августа 2018 г. с 11 час.00 мин. до
14 час. 00 мин., продолжительностью 3 часа.

Общая продолжительность проверки: пять рабочих дней, 26 рабочих часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен:

Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора))

*Всего 03-02/172
от 09.08.18*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки уведомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Назаров А.В. – и.о. директора государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №21-лс от
01.03.2018г) ✓ 25.07.2018 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Назаров А.В. – и.о. директора государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №21-лс от
01.03.2018г) ✓ 25.07.2018 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Положения ст. 26.1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ
разъяснены и понятны.:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Назаров А.В. – и.о. директора государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №21-лс от
01.03.2018г) ✓ 25.07.2018 г. в 11 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

1) Большов Сергей Юрьевич

Старший
государствен
ный
инспектор
межрегионал
ьного отдела
по
котлонадзору
и газовому
надзору

Ответственный за
проведение проверки

с участием: ___не
привлекались _____

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Назаров А.В. – и.о. директора государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов (приказ №21-лс от 01.03.2018г);

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований законодательства и других нормативных актов в сфере теплоснабжения, в области промышленной и энергетической безопасности, установленных в отношении производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий и сооружений, соблюдения законодательства РФ и других нормативных актов при подготовке котельной к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Помещение с установленным в нем газоиспользующем оборудованием не оснащено системой контроля воздуха по содержанию в нем метана и окиси углерода.	<i>п. 15.1 СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 2-35-76.</i>	ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного

			<p>Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранени я и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).</p>
2.	<p>Имеются факты эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно- технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных в Минюсте России №4358 от 02.04.03г.) п.13.2</i></p>	<p>ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственно го учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранени я и социального развития Тульской области (приказ</p>

			№235 от 07.12.2011г).
3.	На котельных отсутствуют два независимых источника электропитания.	<i>п. 8.1 СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 2-35-76.</i>	ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).
4.	На котельной отсутствует узел учета тепловой энергии.	<i>пункт 25.9 приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314, пункты 57, 58, 68, 69 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.</i>	ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственного учреждения Тульской области

			<p>«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).</p>
5.	<p>Не проводятся обходы тепловых сетей.</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п.6.2.26, п. 6.2.27.</i></p>	<p>ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным</p>

			Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).
6.	На предприятии не осуществляется систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов.	<i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п. 6.2.47.</i>	ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на основании устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).
7.	Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов не проводятся работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности	<i>П. 11.29 СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»)</i>	ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на

<p>баков путем применения герметизирующих жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защита воды в них от аэрации.</p>	<p>основании устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).</p>
--	---

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

_____ не
выявлено _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля _____ (надзора) _____ : _____ не
выявлено _____


(указать реквизиты выданных предписаний)

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки № 1-1001-р от 25.07.2018 года.
2	Предписание об устранении выявленных нарушений № 25-ГН от 03.08.2018 г.
3	Копия приказа №21-лс от 01.03.2018г
4.	Копия устава государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» согласованного Министерством имущественных и земельных отношений Тульской области 05.12.2011г. и утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Тульской области (приказ №235 от 07.12.2011г).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Большов Сергей Юрьевич
(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Представитель юридического лица: и.о. директора
Государственного учреждения Тульской области
«Дубенский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Назаров А. В. (приказ №21-лс от
01.03.2018г).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 03 " августа 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом
проверки:

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводившего проверку)