



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д. 40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: [nadzor@rtntula.ru](mailto:nadzor@rtntula.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-ГН

Тульская область, Дубенский район,  
п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 85  
(место составления предписания)

" 03 " августа 2018 г.  
(дата составления предписания)

Юридическому лицу  
Государственному учреждению Тульской области  
«Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Мною, старшим государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского Управления Ростехнадзора Большовым С.Ю., в процессе проведенной внеплановой выездной проверки, согласно приказу (распоряжению) № 1-1001-р от 25.07.2018 г., соблюдения Государственным учреждением Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обязательных требований законодательства и других нормативных актов в сфере теплоснабжения, в области промышленной и энергетической безопасности, установленных в отношении производственных объектов, технологических установок, технических устройств, зданий и сооружений, соблюдения законодательства РФ и других нормативных актов при подготовке котельной к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. в присутствии: Шаповалова К.В. – техника котельной ГУТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №320-к от 20.10.2014г.,

выявлены следующие нарушения выше указанных обязательных требований:

№-п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Помещение с установленным в нем газоиспользующем оборудованием не оснащено системой	п. 15.1СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные	Устранить.	до 01.10.2018г.

Вх № 03.08/143  
от 09.08.18

	контроля воздуха по содержанию в нем метана и окиси углерода.	установки. Актуализованная редакция СНиП 2-35-76.		
2.	Имеются факты эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных в Минюсте России №4358 от 02.04.03г.) п.13.2	Устранить.	до 01.10.2018г.
3.	На котельных отсутствуют два независимых источника электропитания.	п. 8.1СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализованная редакция СНиП 2-35-76.	Устранить.	до 01.10.2018г.
4.	На котельной отсутствует узел учета тепловой энергии.	пункт 25.9 приказа Ростехнадзора от 17.07.2013 г. № 314, пункты 57, 58, 68, 69 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	Устранить.	до 01.10.2018г.
5.	Не проводятся обходы тепловых сетей.	Правила технической эксплуатации	Устранить.	до 01.10.2018г.

		<p><i>тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п.6.2.26, п.6.2.27.</i></p>		
6.	<p>На предприятии не осуществляется систематический контроль за внутренней коррозией трубопроводов.</p>	<p><i>Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 и зарегистрированных Минюстом России 02.04.03 г., №4358 п.6.2.47.</i></p>	Устранить.	до 01.10.2018г.
7.	<p>Для повышения надежности работы баков-аккумуляторов не проводятся работы по антикоррозионной защите внутренней поверхности баков путем применения герметизирующих</p>	<p><i>П. 11.29 СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»)</i></p>	Устранить.	до 01.10.2018г.

жидкостей, защитных покрытий или катодной защиты и защита воды в них от аэрации.			
--	--	--	--

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ, статьи 21 пункта 2, Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, и.о. Директору Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Назарову А.В., предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Большов С.Ю.

(ФИО)



(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Представитель юридического лица и.о. Директора  
Государственного учреждения Тульской области  
«Дубенский дом-интернат для престарелых и  
инвалидов» Назаров Александр Владимирович (на  
основании приказа №21-лс от 01.03.2018г).

03.08.2018г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)