ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 30-12-82
E-mail: tula@priok.gosnadzor.ru, http://www. priok.gosnadzor.ru

Тульская область, п. Дубна,
ул. Красноармейская, д. 85

10 апреля 2019 года
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки

Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ 06-11-68 П/19

По адресу (адресам):
Тульская область, Дубна, ул. Красноармейская, д. 85.
На основании: распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 14 марта 2019 г. № 1 - 430 - р «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица»

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»)
Дата и время проведения проверки:
«18» марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
«01» апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (7 рабочих часов).
(рабочих дней, часов))
Акт составлен: Приокское управление Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
Директор ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ № 192-лс от 05.09.2018) _____ Трофимов А.И. 18.03.2019 г. в 10 час. 00 мин.

Копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ № 192-лс от 05.09.2018) _____ Трофимов А.И. 15.03.2019 г. в 13 час. 20 мин.
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку:

1) Матюков Евгений Викторович	Государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора	Ответственный за проведение проверки

с участием: не требуется
(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовал: Директор ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (приказ № 192-лс от 05.09.2018) Трофимов А.И.
Предметом настоящей проверки является, соблюдение требований законодательства и других нормативных актов в области энергетики.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту - ПТЭЭП), утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н и зарегистрированы Минюстом 12.12.2013 г. N 30593;
- Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Министерством энергетики РФ от 08.07.2002 г. № 204.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	Категория электроснабжения котельной не соответствует требуемым нормам – третья, а не первая	1. п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом	Юридическое лицо ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег № 4145 от 22.01.2003 (далее по тексту – «ПТЭЭП») 2. п. 16.1 СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки (далее по тексту – «СП 89.13330.2016»)	
2	В котельной не выполнено автоматическое включение резерва (АВР) насосов питательных, сетевых, подпиточных, горячего водоснабжения, подачи жидкого топлива для предупреждении аварийной ситуации в случаях аварийного отключения работающего насоса или при падении давления в трубопроводе после насоса. Также отсутствует сигнализация аварийного отключения насосов	1. п. 1.7.2 ПТЭЭП. 2. п. 16.14 СП 89.13330.2016	Юридическое лицо ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
3	Электроснабжение систем контроля загазованности помещений котельной, пожарной и охранной сигнализации и аварийного освещения не соответствует первой категории надежности электроснабжения	1. п. 1.7.2 ПТЭЭП. 2. п. 16.4 СП 89.13330.2016	Юридическое лицо ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
4	В помещениях котельной отсутствует аварийное и эвакуационное электрическое освещение	1. п. 1.7.2 ПТЭЭП. 2. п. 16.3 СП 89.13330.2016	Юридическое лицо ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
5	Котельная, относится к объекту, на котором ограничение режима потребления электрической энергии может привести к экономическим и социальным последствиям. В организации отсутствует акт согласования технологической и (или) аварийной брони, составленный и согласованный в установленном порядке	1. п. 1.7.2 ПТЭЭП. 2. Последний абзац п. 7 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-фз «Об электроэнергетике». 3. п. 14, п.п. «п»; п. 18 п.п. «з»; п. 31.1, 31.3, 31.4 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861	Юридическое лицо ГУ ТО «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

Матюков Е. В. **Трофимов А.И.**

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п.п.	Наименование приложения:
1.	Копия распоряжения от 14.03.2019 № 1- 430 – р.
2	Предписание № 06-11- П/19 от 10.04.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Матюков Евгений Викторович государственный инспектор МОГЭН

(ФИО) *(подпись)*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор : Государственного учреждения Тульской области «Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Трофимов Алексей Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

М. П.

« 10 » апреля 2019г. _____

(подпись)